

Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу

г. Белогорск

02 июня 2025 г.

Наименование организации-эксплуатационника: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки**

Наименование объекта: **здание по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС**
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации **ИП Степанищев С.И.**

Дата и время испытаний **02 июня 2025 г.**

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов **ПК № 1 - ПК № 4**

Клапан пожарного крана типа **прямой**

Ручной пожарный ствол типа **РС – 50**

Длина и диаметр пожарного рукава **20 м 51 мм**

Пожарный насос типа **нет**

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах **нет** МПа

Согласно СП 10.13130.2020:

- расход "диктующего" пожарного крана **2,5 л/с**

(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана **0,45 МПа**

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу **1 шт.**

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по "диктующему" пожарному крану

№п/п испыт	Номера пожарных кранов согласно гидравл. схеме (диаметр диафрагмы)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, МПа		Расход, л/с, по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном	Высота компактной части струи, м, по СНиП 2.04.01-85* или по проекту	Результаты испытаний (л.с)
				измеренное	по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	13	20	0,14	0,45	2,5	6	2,5
2	4	13	20	0,14	0,45	2,5	6	2,5

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ ("диктующего" крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе

1

(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

в количестве 1 шт. **ПК №4**

(указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

давление **0,14 МПа;**

расход **2,5 л/с;**

высота компактной части струи **не менее 6** м;

что **удовлетворяет** требованиям СП 10.13130.2020 или согласованному

(удовлетворяет, не удовлетворяет)

в установленном порядке с органами ГПН.

Испытания провели: **Степанищев С.И.**
(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством
МДОАУ детский сад с Возжаевки **Савельева Г.В.**
(подпись, Ф.И.О.)